

Bielsko-Biała, 13 czerwiec 2019r.

## WYKONAWCY

Nasz znak: BBOSIR.271. 18.2019 – NZ.AS. 1153

**Dotyczy:** odpowiedz na nadesłane pytanie do przetargu nieograniczonego pn. „**Modernizację Stadionu Piłkarskiego przy ul. Młyńskiej 52B w Bielsku-Białej**”  
(Znak sprawy: ZP 340-3/19)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, informuję, że w dniu 12.06.2019r. wpłynęły do Zamawiającego pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### Pytanie 1

Czy Zamawiający zaakceptuje produkt o parametrach wyższych od wymaganych, ale przy nieco niższym parametrze na wytrzymałość na wrywanie pęczków po starzeniu min 52 N? Aktualny wymóg FIFA dla tego parametru wynosi min 30N. Zamawiający zwiększył ten wymóg o ponad 100%.

Na jakość trawy składa się kilka różnych parametrów - gęstość włókien, waga włókien, grubość włókna, tzw. dtex. oraz wytrzymałość na wrywanie.

**Kombinacja parametrów** wpływa na jakość i trwałość produktu. Kombinacja tzn. kilka kluczowych parametrów, a nie jeden indywidualny.

Podsumowując - obniżając poziom tego parametru np. **do 50 N**, Zamawiający nie obniża jakości, bo zyskuje produkt o np. większej gęstości i wyższej wadze.

### Odpowiedz

Zamawiający wymagając siły na wrywanie pęczka po starzeniu na poziomie min. 73N kieruje się zastosowaniem nawierzchni z trawy syntetycznej, którą cechuje bardzo duża wytrzymałość oraz trwałość. Siła na wrywanie odpowiada bezpośrednio na odporność nawierzchni na uszkodzenia podczas intensywnego użytkowania, wślizgów zawodników, zwłaszcza przy grze w typowym obuwii piłkarskim.

Parametry techniczne nawierzchni zostały określone na tyle precyzyjnie aby gwarantować uzyskanie właściwych parametrów obiektu oraz dostosować jakość i wytrzymałość nawierzchni. Boisko będzie bardzo intensywnie eksploatowane, przez co Zamawiający oczekuje nawierzchni z trawy syntetycznej o bardzo wysokich parametrach, które zagwarantują wieloletnią, bezusterkową eksploatację obiektu.

Zamawiający podtrzymuje wymaganie siły na wrywanie pęczka po starzeniu na poziomie min. 73N. Prawem Zamawiającego jest opisanie przedmiotu zamówienia w taki sposób aby wyznaczyć minimalne standardy bez konieczności dopuszczenia wszystkich nawierzchni występujących na rynku. Wykonawca ma prawo zaoferować rozwiązanie równoważne lub lepsze.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający

DYREKTOR

*Grzegorz Jania*  
Grzegorz Jania